

Ex.unic

În atenția operatorilor economici interesați de achiziția directă având ca obiect
"Lucrări de reamenajare a sediului Direcției Regionale Timiș (DRTimiș)/ANCOM
- înlocuire ferestre, uși și articole conexe (cod CPV: 44221000-5)"

Anunț de publicitate în SEAP: nr. ADV1072232/08.05.2019 16:52- cumpărări directe

Vă comunicăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la achiziția mai sus menționată, precum și răspunsul corespunzător al autorității contractante:

- **Întrebarea de clarificare:**

Referitor la procedura de achiziție de tamplărie aluminiu, conform anunț SCN10172232 din 08.05.2019, vă solicităm următoarele clarificări:

1. Vă rugăm să ne comunicați care este ora de depunere a ofertelor în SEAP.
2. Vă rugăm să ne comunicați cu câte camere trebuie să fie profilul din aluminiu având în vedere că pe piața din România nu există profilele cu 5 camere.

Față de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentați punctul dumneavoastră de vedere.

- **Răspunsul autorității contractante la întrebarea de clarificare:**

1. Nu există o anumită oră de depunere a ofertelor în SEAP. Conform setare din SEAP dumneavoastră puteți să încărcați oferta financiară **în catalogul electronic la cumpărări directe din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP)** sub denumirea de „*Lucrări de reamenajare sediu DR Timis (cod CPV: 44221000-5)*”, până la data limită de **20.05.2019, ora 23:30** (atașat print din SEAP). În vederea încărcării ofertei, trebuie să fiți înregistrat în SEAP. Informațiile sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro.

2. Pe piața din România există profile de până la 7(șapte) camere.

Având în vedere că:

-pentru operatorii economici apare dificultatea în a determina numărul de camere, deoarece identificarea tipului profilului de Al., se face după valoarea coeficientului termic;

-coeficientul termic nu este determinat de numărul de camere, ci doar de tipul inserțiilor introduse în camerele respective;

-în Solicitarea de oferte –Adresa ANCOM nr. SC-DAA-14.489/08.05.2019, la pct. 6.2.1. alin.2."Performante:" se solicită "Coeficientul de izolare termică minim al profilului – EN ISO 10077-2 $U_f = 0,98W/m^2K$ ",

vă comunicăm că, indiferent de numărul de camere, important este ca profilul geamului să îndeplinească cerința minimă obligatorie menționată în cuprinsul Solicitării de oferte –Adresa ANCOM nr. SC-DAA-14.489/08.05.2019, respectiv: "Coeficientul de izolare termică minim al profilului – EN ISO 10077-2, $U_f = 0,98W/m^2K$ ".