

Nr.DRT/.....

SMS/140/1609.2025

Nr. Ex.....1

PROCES VERBAL
privind
accesul în AMPLASAMENT



*Pentru realizarea Lucrărilor de reparații și întreținere pentru pilonii de telecomunicații (turnuri metalice) aparținând de Direcția Regională Timiș” – LOTUL NR. 1
ce fac obiectul Contractului e-SC-7616.29.08.2025*

Încheiat astăzi 16.09.2025 între:


AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII - ANCOM, în calitate de Autoritate Contractantă, reprezentată de domnul Sorin NEMET în calitate de reprezentant ANCOM, respectiv având funcția de șef serviciu,

și

Asocierea MARCTEL S.I.T. S.R.L. – PRO CTM TELETECH S.R.L., în calitate de Executant, formată din: MARCTEL-S.I.T. S.R.L., lider al asocierii cu sediul în București, str. Dr. Louis Pasteur, nr. 8, parter, et. 1 și 2, sector 5, Telefon: 0214109540, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/3483/1998, Cod unic de înregistrare: 10453050, reprezentată prin și PRO CTM TELETECH S.R.L., asociat, cu sediul în sat Ileana, Comuna Glodeanu Sărat, str. Bisericii, nr. 67, jud. Buzău, Telefon: 0723624205, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2010000559107, Cod unic de înregistrare: 27364380, reprezentată prin domnul Adrian I. BENCHEA,

Se consemnează faptul că începând cu data prezentului proces - verbal, Prestatorului i s-a permis accesul în amplasamentul situat în sat Ianova, Comuna Remetea Mare, Jud. Timiș, pentru realizarea lucrărilor de reparații și întreținere pentru pilonii de telecomunicații (turnuri metalice) aparținând de Direcția Regională Timiș” – LOTUL NR. 1.

Prezentul proces-verbal de acces în amplasament a fost întocmit în trei exemplare, două pentru ANCOM și unul pentru prestator.



Nr. DAdm //07.10.2025

Ex. nr.

SC - DAdm - 20 779 / 07.10.2025

PROCES- VERBAL DE RECEPȚIE**I. DATE GENERALE:**

Comisia de recepție aprobată prin Nota internă nr. e-DAdm/3427/02.10.2025, a fost convocată în data de 07.10.2025 și și-a desfășurat activitatea în intervalul orar 10:00-13:00 la pylonul de telecomunicații (turn metalic) situat în Comuna Bucovăț, sat Cârlikei, Jud. Dolj. Comisia a procedat la analizarea lucrărilor ce fac obiectul contractului nr. e-SC-7616/29.08.2025 și au fost concluzionate următoarele:

II. CONSTATĂRI:

În urma cercetării pe teren a lucrărilor executate, s-a constatat:

Lucrările de reparații și întreținere pentru pylonul de telecomunicații (turn metalic) situat în Comuna Bucovăț, sat Cârlikei, Jud. Dolj, executate de către Asocieria MARCTEL S.I.T. S.R.L. – PRO CTM TELETECH S.R.L., ce fac obiectul Contractului înregistrat cu nr. e-SC-7616/29.08.2025, **au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile** din Contract, Caietul de sarcini, Propunerea tehnică, Expertiza tehnică nr. 2261/12.12.2023:

Lucrări de reparații și întreținere pentru pylonul de telecomunicații (turn metalic) situat în Comuna Bucovăț, sat Cârlikei, Jud. Dolj:

1. Refacerea în totalitate a vopsitoriei aplicată pe turnul metalic pentru balizajul de zi;
2. Verificarea și strângerea tuturor piulițelor de prindere între montanți cu cheie dinamometrică (strângerea maximă a buloanelor)*;
3. Gresarea cu vaselină a balamalelor trapei de acces la platformă;
4. Îndepărtarea stratului de vaselină vechi de pe buloanele de ancoraj și gresarea cu un strat nou;
5. Realizarea la baza montantului a unei găuri spre interior cu diametrul de 12mm pentru evacuarea apei și a eventualelor depuneri;
6. Înlocuirea șuruburilor și accesoriilor ruginite;
7. Instalarea unei cutii de separație pentru sistemul de împământare.


Valoarea totală a lucrărilor și materialelor (aferește acestor activități/obligații) conform contractului nr. e-SC-7616/29.08.2025, a ofertei financiare sunt în valoare de 83.990,00 lei fără TVA, respectiv 101.627,90 lei TVA inclus.

Anexa nr.1 la Procesul verbal nr. Nr. DAdm / 3780/07.10.2025

Descrierea lucrărilor solicitate de către ANCOM și identificarea realizării punctuale a fiecăreia dintre lucrări cu eventuale observații.

Nr. crt.	Lucrări	Realizată corespunzător Contract, CS, Ofertă/ Fără observații	Nerealizată/realizată necorespunzător/observații
1	Refacerea în totalitate a vopsitoriei aplicată pe turnul metalic pentru balizajul de zi;	✓	
2	Verificarea și strângerea tuturor piulițelor de prindere între montanți cu cheie dinamometrică (strângerea maximă a buloanelor)*;	✓	
3	Gresarea cu vaselină a balamalelor trapei de acces la platformă;	✓	
4	Îndepărtarea stratului de vaselină vechi de pe buloanele de ancoraj și gresarea cu un strat nou;	✓	
5	Realizarea la baza montantului a unei gauri spre interior cu diametrul de 12mm pentru evacuarea apei și a eventualelor depuneri;	✓	
6	Înlocuirea șuruburilor și accesoriilor ruginite;	✓	
7	Instalarea unei cutii de separație pentru sistemul de împământare.	✓	

Comisia	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
---------	---------------------	---------	----------------	-----------



Nr. DAdm / ³⁸³⁵...../09.10.2025

Ex. nr..... 1

SC - DAdm - 21010 / 09.10.2025

PROCES- VERBAL DE RECEPȚIE**I. DATE GENERALE:**

Comisia de recepție aprobată prin Nota internă nr. e-DAdm/3427/02.10.2025, a fost convocată în data de 09.10.2025 și și-a desfășurat activitatea în intervalul orar 10:00-13:00 la pylonul de telecomunicații (turn metalic) situat în Extravilanul Satului Cordău, Com. Sanmartin, Jud. Bihor. Comisia a procedat la analizarea lucrărilor ce fac obiectul contractului nr. e-SC-7616/29.08.2025 și au fost concluzionate următoarele:

II. CONSTATĂRI:

În urma cercetării pe teren a lucrărilor executate, s-a constatat:

Lucrările de reparații și întreținere pentru pylonul de telecomunicații (turn metalic) situat în Extravilanul Satului Cordău, Com. Sanmartin, Jud. Bihor, executate de către Asocieria MARCTEL S.I.T. S.R.L. – PRO CTM TELETECH S.R.L., ce fac obiectul Contractului înregistrat cu nr. e-SC-7616/29.08.2025, **au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile** din Contract, Caietul de sarcini, Propunerea tehnică, Expertiza tehnică nr. 2268/12.12.2023 :

Lucrări de reparații și întreținere pentru pylonul de telecomunicații (turn metalic) situat în Extravilanul Satului Cordău, Com. Sanmartin, Jud. Bihor:

1. Verificarea și strângerea tuturor piulițelor de prindere între montanți cu cheie dinamometrică (strângerea maximă a buloanelor)*;
2. Gresarea cu vaselină a balamalelor trapei de acces la platformă;
3. Realizarea pe fiecare montant și diagonală, imediat deasupra supraturnării, a câte o gaură de drenaj cu diametrul de 12 mm, în vederea realizării drenării apelor meteorice ajunse în zona montanților și a diagonalelor turnului; în acest scop, se va umple interiorul acestora cu mortar elastic (amestecat cu bitum) sau o altă variantă alternativă de etanșeizare a interiorului montanților/diagonalelor suprabetonate;
4. Înlocuirea șuruburilor ruginite;
5. Demontarea sistemului de balizaj de noapte nefuncțional. Instalare sistem de balizaj de noapte nou, compus din 2x LB-LED (IP66,IK08,230V) de mică intensitate și accesorii de instalare.

Valoarea totală a lucrărilor și materialelor (aferește acestor activități/obligații) conform contractului nr. e-SC-7616/29.08.2025, a ofertei financiare sunt în valoare de 38.110,00 lei fără TVA, respectiv 46.113,10 lei TVA inclus.

Perioada de garanție: 24 (douăzecișipatru) luni.

Notă* Executantul a predat la data recepției (09.10.2025) următoarele categorii de livrabile, pe suport de hârtie și/sau în format electronic în conformitate cu prevederile din Contractului înregistrat cu nr. e-SC-7616/29.08.2025:

- ✓ Certificat de garanție
- ✓ Declarație de conformitate Executant
- ✓ Declarații de conformitate Producători
- ✓ Descriere lucrări
- ✓ Situație de lucrări cu cantități și valori

III. CONCLUZII:

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate la capitolul II cât și în Anexa 1, comisia de recepție hotărăște în unanimitate/cu majoritatea de păreri:

SE ADMITE RECEPȚIA lucrărilor aferente contractului cu nr. e-SC-7616/29.08.2025 având ca obiect " Lucrări de reparații și întreținere pentru pilonii de telecomunicații (turnuri metalice) aparținând de Direcția Regională Timiș" – LOTUL NR. 1 (coduri CPV: 45453000-7, 45442121-1 și 45310000-3)- **pentru pilonul de telecomunicații (turn metalic) situat în Extravilanul Satului Cordău, Com. Sanmartin, Jud. Bihor.**

Valoarea totală a lucrărilor și materialelor (aferente acestor activități/obligații) conform contractului e-SC-7616/29.08.2025, a ofertei financiare sunt în valoare de 38.110,00 lei fără TVA, respectiv 46.113,10 lei TVA inclus.


2. Prezentul proces-verbal, care conține 2 pagini și o anexă de o pagină, rezultând un total de 3 pagini a fost încheiat astăzi 09.10.2025 în patru (4) exemplare originale.

Anexa nr.1 la Procesul verbal nr. Nr. DAdm / ³²³⁵...../09.10.2025

Descrierea lucrărilor solicitate de către ANCOM și identificarea realizării punctuale a fiecăreia dintre lucrări cu eventuale observații.

Nr. crt.	Lucrări	Realizată corespunzător Contract, CS, Ofertă/ Fără observații	Nerealizată/realizată necorespunzator/observații
1	Verificarea și strângerea tuturor piulițelor de prindere între montanți cu cheie dinamometrică (strângerea maximă a buloanelor)*;	✓	
2	Gresarea cu vaselină a balamalelor trapei de acces la platformă;	✓	
3	Realizarea pe fiecare montant si diagonală, imediat deasupra supraturnării, a cate o gaură de drenaj cu diametrul de 12 mm, în vederea realizării drenării apelor meteorice ajunse în zona montanților și a diagonalelor turnului; în acest scop, se va umple interiorul acestora cu mortar elastic (amestecat cu bitum) sau o altă variantă alternativă de etanșeizare a interiorului montanților/diagonalelor suprabetonate;	✓	
4	Înlocuirea șuruburilor ruginite;	✓	
5	Demontarea sistemului de balizaj de noapte nefuncțional. Instalare sistem de balizaj de noapte nou, compus din 2x LB-LED (IP66,IK08,230V) de mică intensitate si accesorii de instalare.	✓	

Comisia	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
---------	---------------------	---------	----------------	-----------



Nr. DAdm / ³⁸¹⁴...../08.10.2025

Ex. nr.1

SC - DAdm - 20910/08.10.2025



PROCES- VERBAL DE RECEPȚIE

I. DATE GENERALE:

Comisia de recepție aprobată prin Nota internă nr. e-DAdm/3427/02.10.2025, a fost convocată în data de 08.10.2025 și și-a desfășurat activitatea în intervalul orar 10:00-13:00 la pylonul de telecomunicații (turn metalic) situat în Comuna Remetea Mare, sat Ianova, Jud. Timiș. Comisia a procedat la analizarea lucrărilor ce fac obiectul contractului nr. e-SC-7616/29.08.2025 și au fost concluzionate următoarele:

II. CONSTATĂRI:

În urma cercetării pe teren a lucrărilor executate, s-a constatat:

Lucrările de reparații și întreținere pentru pylonul de telecomunicații (turn metalic) situat în Comuna Remetea Mare, sat Ianova, Jud. Timiș, executate de către Asocierea MARCTEL S.I.T. S.R.L. – PRO CTM TELETECH S.R.L., ce fac obiectul Contractului înregistrat cu nr. e-SC-7616/29.08.2025, **au componenta și caracteristicile în conformitate cu prevederile** din Contract, Caietul de sarcini, Propunerea tehnică, Expertiza tehnică nr. 2259/12.12.2023:

Lucrări de reparații și întreținere pentru pylonul de telecomunicații (turn metalic) situat în Comuna Remetea Mare, sat Ianova, Jud. Timiș:

1. Refacerea în totalitate a vopsitoriei aplicată pe turnul metalic pentru balizajul de zi;
2. Verificarea și strângerea tuturor piulițelor de prindere între montați cu cheie dinamometrică (strângerea maximă a buloanelor)*;
3. Gresarea cu vaselină a balamalelor trapei de acces la platformă;
4. Îndepărtarea stratului de vaselină vechi de pe buloanele de ancoraj și gresarea cu un strat nou;
5. Înlocuirea suruburilor ruginite;
6. Realizarea la baza montanului a unei gauri spre interior cu diametrul de 12 mm pentru evacuarea apei și a eventualelor depuneri;
7. Înlocuire balizaj de noapte degradat cu balizaj de noapte compus din 2 x LB-LED (IP66,IK08,230V) de mică intensitate și accesorii de instalare (sisteme de prindere, cabluri de alimentare, conectică);
8. Refacerea stratului de șapă care acoperă fundația cu suprafața de 4.2m x 4.2m;
9. Înlocuirea contorului de înregistrare număr lovituri de trăznet nefuncțional cu unul nou.

Valoarea totală a lucrărilor și materialelor (afereente acestor activități/obligații) conform contractului nr. e-SC-7616/29.08.2025, a ofertei financiare sunt în valoare de 158.457,80 lei fără TVA, respectiv 191.733,94 lei TVA inclus.

Perioada de garanție: 24 (douăzecișipatru) luni.

Notă* Executantul a predat la data recepției (08.10.2025) următoarele categorii de livrabile, pe suport de hârtie și/sau în format electronic în conformitate cu prevederile din Contractului înregistrat cu nr. e-SC-7616/29.08.2025:

- ✓ Certificat de garanție
- ✓ Declarație de conformitate Executant
- ✓ Declarații de conformitate Producători
- ✓ Descriere lucrări
- ✓ Situație de lucrări cu cantități și valori

III. CONCLUZII:

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate la capitolul II cât și în Anexa 1, comisia de recepție hotărăște în unanimitate/eu-măjoritatea-de-părerii:

SE ADMITE RECEPȚIA lucrărilor aferente contractului cu nr. e-SC-7616/29.08.2025 având ca obiect " Lucrări de reparații și întreținere pentru pilonii de telecomunicații (turnuri metalice) aparținând de Direcția Regională Timiș" – LOTUL NR. 1 (coduri CPV: 45453000-7, 45442121-1 și 45310000-3)- **pentru pilonul de telecomunicații** (turn metalic) situat în Comuna Remetea Mare, sat **Ianova**, Jud. Timiș.

Valoarea totală a lucrărilor și materialelor (aferente acestor activități/obligații) conform contractului e-SC-7616/29.08.2025, a ofertei financiare sunt în valoare de 158.457,80 lei fără TVA, respectiv 191.733,94 lei TVA inclus.


2. Prezentul proces-verbal, care conține 2 pagini și o anexă de o pagină, rezultând un total de 3 pagini a fost încheiat astăzi 08.10.2025 în patru (4) exemplare originale.



Anexa nr.1 la Procesul verbal nr. Nr. DAdm /³⁸¹⁴...../08.10.2025

Descrierea lucrărilor solicitate de către ANCOM și identificarea realizării punctuale a fiecăreia dintre lucrări cu eventuale observații.

Nr. crt.	Lucrări	Realizată corespunzător Contract, CS, Ofertă/ Fără observații	Nerealizată/realizată necorespunzător/observații		
1	Refacerea în totalitate a vopsitoriei aplicată pe turnul metalic pentru balizajul de zi;	✓			
2	Verificarea și strângerea tuturor piulițelor de prindere între montanți cu cheie dinamometrică (strângerea maximă a buloanelor)*;	✓			
3	Gresarea cu vaselină a balamalelor trapei de acces la platformă;	✓			
4	Îndepărtarea stratului de vaselină vechi de pe buloanele de ancoraj și gresarea cu un strat nou;	✓			
5	Înlocuirea suruburilor ruginite;	✓			
6	Realizarea la baza montantului a unei gauri spre interior cu diametrul de 12 mm pentru evacuarea apei și a eventualelor depuneri;	✓			
7	Înlocuire balizaj de noapte degradat cu balizaj de noapte compus din 2 x LB-LED (IP66,IK08,230V) de mică intensitate și accesorii de instalare (sisteme de prindere, cabluri de alimentare, conectică);	✓			
8	Refacerea stratului de șapă care acoperă fundația cu suprafața de 4.2m x 4.2m;	✓			
9	Înlocuirea contorului de înregistrare număr lovituri de trăznet nefuncțional cu unul nou.	✓			
Comisia		Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura



Nr. DRT-SCR-OJDJ/285/10.09.2025

Nr. Ex.2

PROCES VERBAL
privind
Accesul în AMPLASAMENT

*Pentru realizarea Lucrărilor de reparații și întreținere pentru pilonii de telecomunicații (turnuri metalice) aparținând de Direcția Regională Timiș” – LOTUL NR. 1
ce fac obiectul Contractului e-SC-7616.29.08.2025*

Încheiat astăzi 10.09.2025 între:

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII - ANCOM, în calitate de Autoritate Contractantă, reprezentată de domnul Romulus-Victor NICOLICEA, în calitate de reprezentant ANCOM, respectiv având funcția de Inspector,

și

Asocierea MARCTEL S.I.T. S.R.L. – PRO CTM TELETECH S.R.L., în calitate de Executant, formată din: MARCTEL-S.I.T. S.R.L., lider al asocierii cu sediul în București, str. Dr. Louis Pasteur, nr. 8, parter, et. 1 și 2, sector 5, Telefon: 0214109540, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/3483/1998, Cod unic de înregistrare: 10453050, reprezentată prin si PRO CTM TELETECH S.R.L., asociat, cu sediul în sat Ileana, Comuna Glodeanu Sărat, str. Bisericii, nr. 67, jud. Buzău, Telefon: 0723624205, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2010000559107, Cod unic de înregistrare: 27364380, reprezentată prin.....

Se consemnează faptul că începând cu data prezentului proces - verbal, Prestatorului i s-a permis accesul în amplasamentul situat în sat Cârligei, Comuna Bucovaț, Jud. Dolj, pentru realizarea lucrărilor de reparații și întreținere pentru pilonii de telecomunicații (turnuri metalice) aparținând de Direcția Regională Timiș” – LOTUL NR. 1.

Prezentul proces-verbal de acces în amplasament a fost întocmit în trei exemplare, două pentru ANCOM și unul pentru prestator.

Nr.DRT-SCR-OJBH 216/18.09.2025

Nr. Ex.....

PROCES VERBAL
privind
accesul în AMPLASAMENT

*Pentru realizarea Lucrărilor de reparații și întreținere pentru pilonii de telecomunicații (turnuri metalice) aparținând de Direcția Regională Timiș” – LOTUL NR. 1
ce fac obiectul Contractului e-SC-7616.29.08.2025*

Încheiat astăzi 18.09.2025 între:

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII - ANCOM, în calitate de Autoritate Contractantă, reprezentată de domnul Cristian ȘANDOR, în calitate de reprezentant ANCOM, respectiv având funcția de Inspector,

și

Asocierea MARCTEL S.I.T. S.R.L. – PRO CTM TELETECH S.R.L., în calitate de Executant, formată din: MARCTEL-S.I.T. S.R.L., lider al asocierii cu sediul în București, str. Dr. Louis Pasteur, nr. 8, parter, et. 1 și 2, sector 5, Telefon: 0214109540, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/3483/1998, Cod unic de înregistrare: 10453050, reprezentată prin și PRO CTM TELETECH S.R.L., asociat, cu sediul în sat Ileana, Comuna Glodeanu Sărat, str. Bisericii, nr. 67, jud. Buzău, Telefon: 0723624205, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2010000559107, Cod unic de înregistrare: 27364380, reprezentată prin

.....SURBU ION.....

Se consemnează faptul că începând cu data prezentului proces - verbal, Prestatorului i s-a permis accesul în amplasamentul situat în sat Cordău, Comuna Sânmartin, Jud. Bihor, pentru realizarea lucrărilor de reparații și întreținere pentru pilonii de telecomunicații (turnuri metalice) aparținând de Direcția Regională Timiș” – LOTUL NR. 1.

Prezentul proces-verbal de acces în amplasament a fost întocmit în trei exemplare, două pentru ANCOM și unul pentru prestator.

Tip Entitate Entitate Publica Alte Entitati Persoana Fizica

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME) Suma control

Numar document Data document Nr.inregistrari

Total Document LEI LEI ADICA treisutetreizecisinouamioptsuteoptzecisitrelei.12bani

Denumire Plator CIF plator Adresa plator

PLATITOR						BENEFICIAR				Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand
NR. OP.	Cod IBAN plator	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie			
614T	RO55TREZ23F850100200109X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBER6FR5C	AAB	MARCTEL SIT SRL	10453050	RO33TREZ7005069000003063	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	339.474,94		F.MTI.25.446.09102025.PVR.DAdm.3789.3814.3835.Ctr.eSC.7616.29982025

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Semnatura 2

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML